

Wschowa 19.11.2015.

Nr Rej. 321/16/WTP/15
L. dz. 391

Projektowanie, Nadzorowanie, Kierowanie
Robotami, Inwentaryzacje
Nowosielski Wojciech
ul. Jeziorkowskiej 32/2
64-100 Leszno

Warunki techniczne sieci wodociągowej:

W odpowiedzi na wniosek podajemy warunki techniczne wykonania sieci
wodociągowej w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko gmina Krzemieniewo:

- miejsce włączenia – sieć wodociągowa w m. Mierzejewo w dz. nr 37/3
w m. Oporówko w dz. nr 228/7
- rodzaj rur – PCV \varnothing 160
- trasa projektowanej sieci w m. Mierzejewo w działkach nr 37/3, 36/2, 37/9, 37/5, 149
w m. Oporówko w dz. nr 228/7, 231/2, 231/4, 231/1, 229, 236, 15, 240.
- projektowana sieć – PCV \varnothing 160
- zaprojektować hydranty
- projektowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami atesty.

Projekt należy uzgodnić w ZUW Wschowa.

P. Kowalski

PREZES Zarządu
mgr inż. Grzegorz Brzeskot