

GMINA KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 34
64-120 KRZEMIENIEWO
Regon 411050681
NIP 697 21 52 640

Dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Garzyn, Górzno, gmina Krzemieniewo.”

Pytanie nr 1 z dnia 28 października 2016r.

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 rozdz.2, art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i posiadały manszety z dodatkiem molibdenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane i spełniały wymagania normy PN EN 295-7.

Zastępca Wójta

mgr inż. Radosław Sobecki